

附件 2:

实验（实训）室等教学场所安全隐患台账

二级教学学院（部）：软件学院

检查人：李雄英、朱清妍、郭华威、谭建武

时间：2022 年 3 月 1 日

序号	实验（实训）室	地点	安全隐患情况							实验员
			消防设施	水电设施	场地设施	设备隐患	易燃易爆剧毒等 危险化学品	危险废弃物	其他危险源	
1	数据库实验室	2-212	无隐患	墙上面板缺失 2 个，30、32 号机地 插面板未装好	无隐患	无隐患	无隐患	无隐患	无隐患	谭建武
	软件工程实训室	2-210	无隐患	3 个面板缺失	无隐患	无隐患	无隐患	无隐患	无隐患	谭建武
	人工智能实训室	2-309	无隐患	无隐患	无防盗窗	无隐患	无隐患	无隐患	无隐患	朱清妍
	人工智能实训室	2-309	无隐患	3 处插座松动	无隐患	无隐患	无隐患	无隐患	无隐患	朱清妍
	区块链应用开发 实训室	2-312	无隐患	无隐患	无防盗窗	无隐患	无隐患	无隐患	无隐患	朱清妍
	区块链应用开发 实训室	2-312	无隐患	后面墙开关底板外 壳损坏	无隐患	无隐患	无隐患	无隐患	无隐患	朱清妍

软件开发实验实训室	2-204	无隐患	11个限制排插无盖板	无隐患	无隐患	无隐患	无隐患	无隐患	无隐患	郭华威
计算机组装与维护实验实训室	2-206	无隐患	无隐患	无防盗窗	无隐患	无隐患	无隐患	无隐患	无隐患	郭华威
计算机组装与维护实验实训室	2-206	无隐患	2个空气开关无盖板	无隐患	无隐患	无隐患	无隐患	无隐患	无隐患	郭华威
软件测试实验实训室	2-207	无隐患		东面无防盗窗	无隐患	无隐患	无隐患	无隐患	无隐患	郭华威
软件测试实验实训室	2-207	无隐患	25个插座超负荷运行	无隐患	无隐患	无隐患	无隐患	无隐患	无隐患	郭华威
软件测试实验实训室	2-207	无隐患	2个总开关无盖板	无隐患	无隐患	无隐患	无隐患	无隐患	无隐患	郭华威

填表说明：

- 1、消防设施：灭火器、消防栓、楼层灯、应急疏散灯、安全出口灯、安全出口、疏散通道等隐患情况，没有填写“无隐患”；
- 2、水电设施：水电安全设备、线路绝缘、开关、负载量、线路搭接、灯具悬挂牢固、管线水龙头无漏水、管道线路设施老化等；
- 3、易燃易爆剧毒等危险化学品：如有危险化学品则填写危险化学品具体名称，没有填写“无”；
- 4、场地设施：实验（实训）室等教学场所门窗、桌椅、防渗防漏等设施情况；
- 5、设备隐患：可能引起安全问题的故障设备、老化设备、动力装置外漏、漏液漏油、操作有一定危险性的仪器设备等，如有则填写“设备名称及简要情况说明”；

6、危险废弃物：实验（实训）室产生的废弃物，填写废弃物名称，没有填写“无”。

7、其他危险源：电磁辐射、避雷设施、噪音、高低温、间接原因可能引起安全事故的危险源等。附件 2：

实验（实训）室等教学场所安全隐患台账

二级教学学院（部）： 软件学院

检查人： 李雄英、郭华威、朱清妍、谭建武

时间：2022 年 4 月

8 日

序号	实验（实训）室	地点	安全隐患情况							实验员
			消防设施	水电设施	场地设施	设备隐患	易燃易爆剧毒等危险化学品	危险废弃物	其他危险源	
1	人工智能实训室	2-309	无隐患	1 处插座无盖板，2 处插座松动、1 处灯管不亮	无防盗网、石膏板开裂 1 处、窗帘遮阳布破裂	无隐患	无隐患	无隐患	无隐患	朱清妍

2	建筑装饰设计实训室	2-312	无隐患	总开关盖板底面破损、所有开关无盖面板；插座松动移位四处	无防盗网、窗帘脱离轨道、1、石膏板开裂1处 2、话筒悬空无法固定 3、墙面开裂，有漏水痕迹	无隐患	无隐患	无隐患	无隐患	朱清妍
3	原型设计实训室	2-409	无隐患	1处开关插座缺失，3处插座松动移位	后门把手脱落、无防盗网、石膏板开裂2处	无隐患	无隐患	无隐患	无隐患	朱清妍 李雄英
4	后端框架实训室	2-410	无隐患	3处灯管不亮、总开关面板脱落、2处插座松动移位	东面无防盗网、窗帘部分脱落、石膏线开裂2	无隐患	无隐患	无隐患	无隐患	李雄英

					处					
5	软件部署实训室	2-412	无隐患	3处灯管不亮、总开关2处破损、2处插座面板缺失，1处插座松动	无防盗网、天花板破洞1处，开裂1处	无隐患	无隐患	无隐患	无隐患	李雄英
6	软件开发实验实训室	2-204	无隐患	线路绝缘1处	东面无防盗网、石膏板开裂1处；	无隐患	无隐患	无隐患	无隐患	郭华威
7	计算机组装与维护实验室	2-206	无隐患	负载量1处 线路绝缘1处	无防盗网、地板下沉1处	空调无法开机1处 空调漏水1处；玻璃门松动2处	无隐患	无隐患	无隐患	郭华威

8	软件测试实验室	2-207	无隐患	线路绝缘 3 处；排水管未密封包管 1 处；空气开关松动脱落	东面无防盗网、天花板脱落 1 处、石膏板开裂 1 处；	无隐患	无隐患	无隐患	无隐患	郭华威
9	实验准备室	2-202	无隐患	无隐患	天花板开裂 1 处	无隐患	无隐患	无隐患	无隐患	郭华威 谭建武
10	Web 开发实验实训室	2-209	无隐患	墙上面板未装好	无防盗网、窗台瓷砖松动 1 处	无隐患	无隐患	无隐患	无隐患	谭建武
11	软件工程实验实训室	2-210	无隐患	4 根灯管不亮 1 个面板缺失	东面无防盗网、屋顶有漏水痕迹、有开裂、1 扇窗户无锁扣	墙上音箱有坠落风险	无隐患	无隐患	无隐患	谭建武

					、石膏线 开裂					
12	数据库实验 实训室	2-212	无隐患	墙上面板缺 失2个，电 线裸露 25、29号机 地插面板未 装好 2根灯管不 亮	无防盗 网、石膏 板开裂1 处、 空调漏水， 导致地板 塌陷、 墙壁有渗 水痕迹	无隐患	无隐患	无隐患	无隐患	谭建武

填表说明：

- 1、消防设施：灭火器、消防栓、楼层灯、应急疏散灯、安全出口灯、安全出口、疏散通道等隐患情况，没有填写“无隐患”。
- 2、水电设施：水电安全设备、线路绝缘、开关、负载量、线路搭接、灯具悬挂牢固、管线水龙头无隐患漏水、管道线路设施老化等；
- 3、易燃易爆剧毒等危险化学品：如有危险化学品则填写危险化学品具体名称，没有填写“无隐患”；
- 4、场地设施：实验（实训）室等教学场所门窗、桌椅、防渗防漏等设施情况；
- 5、设备隐患：可能引起安全问题的故障设备、老化设备、动力装置外漏、漏液漏油、操作有一定危险性的仪器设备等，如有则填写“设备名称及

简要情况说明”；

6、危险废弃物：实验（实训）室产生的废弃物，填写废弃物名称，没有填写“无隐患”。

7、其他危险源：电磁辐射、避雷设施、噪音、高低温、间接原因可能引起安全事故的危险源等

附件 2:

实验（实训）室等教学场所安全隐患台账

二级教学学院（部）：软件学院

检查人：李雄英、朱清妍、郭华威、谭建武

时间：2022 年 5 月 11 日

序号	实验（实训）室	地点	安全隐患情况							实验员
			消防设施	水电设施	场地设施	设备隐患	易燃易爆剧毒等危险化学品	危险废弃物	其他危险源	
1	数据库实验室	2-212		排插超负荷，置于地面		无隐患	无隐患	无隐患	无隐患	谭建武
2	数据库实验室	2-212			无防盗窗	无隐患	无隐患	无隐患	无隐患	谭建武
3	WEB 开发实训室	2-209		排插超负荷，置于地面		无隐患	无隐患	无隐患	无隐患	谭建武
	软件工程实训室	2-210		排插超负荷，置于地面		无隐患	无隐患	无隐患	无隐患	谭建武
	人工智能实训室	2-309			无防盗窗	无隐患	无隐患	无隐患	无隐患	朱清妍
	人工智能实训室	2-309		教师讲台下的地插缺盖板		无隐患	无隐患	无隐患	无隐患	朱清妍
	人工智能实训室	2-309		1 处插座缺失		无隐患	无隐患	无隐患	无隐患	朱清妍
	区块链应用开	2-312			无防盗窗	无隐患	无隐患	无隐患	无隐患	朱清妍

	发实训室									
	区块链应用开发实训室	2-312		后面墙开关底板外壳损坏		无隐患	无隐患	无隐患	无隐患	朱清妍
	区块链应用开发实训室	2-312		排插超负荷，置于地面		无隐患	无隐患	无隐患	无隐患	朱清妍
	移动应用开发实训室	2-409			无防盗窗	无隐患	无隐患	无隐患	无隐患	李雄英
	移动应用开发实训室	2-409		排插超负荷		无隐患	无隐患	无隐患	无隐患	李雄英
	移动应用开发实训室	2-409		墙壁立面插座有两处松动		无隐患	无隐患	无隐患	无隐患	李雄英
	后端框架实训室	2-410			东面无防盗窗	无隐患	无隐患	无隐患	无隐患	李雄英
	后端框架实训室	2-410		后方空调附近有一处插座松动		无隐患	无隐患	无隐患	无隐患	李雄英
	软件部署实训室	2-412			无防盗窗	无隐患	无隐患	无隐患	无隐患	李雄英
	软件部署实训室	2-412		排插超负荷		无隐患	无隐患	无隐患	无隐患	李雄英

	软件部署实训室	2-412			讲台桌子松垮	无隐患	无隐患	无隐患	无隐患	李雄英
	软件部署实训室	2-412			交换机后面的窗户玻璃开裂	无隐患	无隐患	无隐患	无隐患	李雄英
	软件开发实验实训室	2-204		讲台处插座线路无包管		无隐患	无隐患	无隐患	无隐患	郭华威
	软件开发实验实训室	2-204			东面无防盗窗	无隐患	无隐患	无隐患	无隐患	郭华威
	软件开发实验实训室	2-204		25个排插存在超负荷运行		无隐患	无隐患	无隐患	无隐患	郭华威
	软件开发实验实训室	2-204		11个限制排插无盖板		无隐患	无隐患	无隐患	无隐患	郭华威
	计算机组装与维护实验实训室	2-206			无防盗窗	无隐患	无隐患	无隐患	无隐患	郭华威
	计算机组装与维护实验实训室	2-206		楼层交换机负载过高		无隐患	无隐患	无隐患	无隐患	郭华威

软件测试实验 实训室	2-207			东面无防盗 窗	无隐患	无隐患	无隐患	无隐患	郭华威
软件测试实验 实训室	2-207		25个插座超负荷 运行		无隐患	无隐患	无隐患	无隐患	郭华威
软件测试实验 实训室	2-207		5个地插无盖板		无隐患	无隐患	无隐患	无隐患	郭华威

填表说明：

- 1、消防设施：灭火器、消防栓、楼层灯、应急疏散灯、安全出口灯、安全出口、疏散通道等隐患情况，没有填写“无隐患”；
- 2、水电设施：水电安全设备、线路绝缘、开关、负载量、线路搭接、灯具悬挂牢固、管线水龙头无漏水、管道线路设施老化等；
- 3、易燃易爆剧毒等危险化学品：如有危险化学品则填写危险化学品具体名称，没有填写“无”；
- 4、场地设施：实验（实训）室等教学场所门窗、桌椅、防渗防漏等设施情况；
- 5、设备隐患：可能引起安全问题的故障设备、老化设备、动力装置外漏、漏液漏油、操作有一定危险性的仪器设备等，如有则填写“设备名称及简要情况说明”；
- 6、危险废弃物：实验（实训）室产生的废弃物，填写废弃物名称，没有填写“无”。
- 7、其他危险源：电磁辐射、避雷设施、噪音、高低温、间接原因可能引起安全事故的危险源等。